

Príloha č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 012/T/2006
uzavretej podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení
a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Požiadavka na odber tepla pre rok 2016

Zmluvné strany

Dodávateľ :
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

IČO : 36 325 961
DIČ : 2020079171
IČ DPH : SK2020079171
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel : Sa Vložka číslo : 10307/R

Banka : TATRABANKA a.s.
Číslo účtu : IBAN: SK971100000002620541640 SWIFT: TATRSKBX

Zastúpený:
Ing. Jaroslav Šinák, predseda predstavenstva PTH, a.s.
Ing. Ladislav Ješík, člen predstavenstva PTH, a.s.
Ing. JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., člen predstavenstva PTH, a.s.

Odberateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza
so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
97201 Bojnice
IČO:17335795
DIČ:2021163276
IČ DPH:SK2021163276
Zapísaný v Zriad. listina MZSR 3724/1991-A/XVII-1

Banka: ~~Československá obchodná banka a.s.~~ *Žilina p.o.ladomica*
Číslo účtu: ~~4016013234/7500~~ *7000510360/8180*
Zastúpený:
Mgr. Ivan Gašparovič, riaditeľ

V zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení, zmluvy o dodávke a odbere tepla a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., z 11. júla 2013, v znení vyhlášky ÚRSO č. 190/2014 Z. z. z 23.6. 2014 a vyhlášky ÚRSO č. 144/2015 Z. z. z 18.6. 2015, pre potreby určenia maximálnej ceny tepla, objednávka odberateľ u dodávateľa pre rok 2016 nasledovné množstvá tepla v členení podľa mesiacov:

# 1	Obdobie	Dodávka ÚK [kWh]	Dodávka TUV [kWh]	Dodávky spolu ÚK+TUV [kWh]
Objekt:	Poliklinika 1209 / II.324 P	Zdroj napojenia: Cudzíe VS z prim. rozvodu Pily		
	1 / 2016	27 077	0	27 077
	2 / 2016	22 627	0	22 627
	3 / 2016	20 464	0	20 464
	4 / 2016	13 539	0	13 539
	5 / 2016	5 359	0	5 359
	6 / 2016	0	3 917	3 917
	7 / 2016	0	3 573	3 573
	8 / 2016	0	3 635	3 635
	9 / 2016	6 534	0	6 534
	10 / 2016	10 138	0	10 138
	11 / 2016	16 046	0	16 046
	12 / 2016	23 786	0	23 786
	Spolu za objekt v kWh	145 570	11 125	156 695
	Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste [kW]	62,886	4,806	67,692
Objekt:	Poliklinika 1331 / II.323	Zdroj napojenia: Cudzíe VS z prim. rozvodu Pily		
	1 / 2016	0	0	0
	2 / 2016	0	0	0
	3 / 2016	0	0	0
	4 / 2016	0	0	0
	5 / 2016	0	0	0
	6 / 2016	0	0	0
	7 / 2016	0	0	0
	8 / 2016	0	0	0
	9 / 2016	0	0	0
	10 / 2016	0	0	0
	11 / 2016	0	0	0
	12 / 2016	0	0	0
	Spolu za objekt v kWh	0	0	0
	Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste [kW]	0,000	0,000	0,000
	Spolu za obdobie	Dodávka ÚK [kWh]	Dodávka TUV [kWh]	Dodávky spolu ÚK+TUV
	1 / 2016	27 077	0	27 077
	2 / 2016	22 627	0	22 627
	3 / 2016	20 464	0	20 464
	4 / 2016	13 539	0	13 539
	5 / 2016	5 359	0	5 359
	6 / 2016	0	3 917	3 917
	7 / 2016	0	3 573	3 573
	8 / 2016	0	3 635	3 635
	9 / 2016	6 534	0	6 534
	10 / 2016	10 138	0	10 138
	11 / 2016	16 046	0	16 046
	12 / 2016	23 786	0	23 786

1

